



CERT

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DG-4640BO7028

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Gasversorgung <i>products of gas supply</i>
Vertreiber <i>distributor</i>	Aalberts integrated piping systems Ltd. St. Catherines Avenue, GB- Doncaster DN4 8DF
Produktart <i>product category</i>	Bauteile für die Gasinstallation: Sicherheits-Gasanschlussarmatur (4606)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Sicherheits-Gasanschlussarmatur, ausgeführt als Gassteckdose mit kugelförmigem Abschlusskörper,
Modell <i>model</i>	5553
Prüfberichte <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: 22-00353-KP01-312 vom 25.07.2022 (EBI) Baumusterprüfung: 10/082/4604/106 vom 04.02.2011 (EBI)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DIN EN 15069 (01.07.2010)

Ablaufdatum / AZ
date of expiry / file no. 27.06.2025 / 24-0200-GNR



27.03.2024 Ca B-1/2 *i A. LQ 7L*
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body



DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle
Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn
Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993
www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
5553	Nennweite: DN 15 Umgebungstemperaturbereich: -40...+60 °C max. Betriebsdruck: 500 mbar	

Verwendungshinweise / Bemerkungen*hints of utilization / remarks*

Anschlussart eingangsseitig: Außengewinde R 1/2 nach DIN EN 10226-1

DVGW



CERT

DVGW type examination certificate

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DG-4640BO7028

Registration Number
Registriernummer

Field of Application

Anwendungsbereich

products of gas supply

Produkte der Gasversorgung

Distributor

Vertreiber

Aalberts integrated piping systems Ltd.

St. Catherines Avenue, GB- Doncaster DN4 8DF

Product Category

Produktart

Gas installation components : Safety gas connection valve (4606)

Product description

Produktbezeichnung

safety gas hose connection optionally with thermally activated shutt-off device

Model

Modell

5553

Test reports

Prüfberichte

Laboratory control test: 22-00353-KP01-312 from 25.07.2022 (EBI)

Type testing: 10/082/4604/106 from 04.02.2011 (EBI)

Test basis

Prüfgrundlagen

DIN EN 15069 (01.07.2010)

Date of Expiry / File No.

Ablaufdatum / Aktenzeichen

27.06.2025 / 24-0200-GNR

7028-01-A-DE

27.03.2024 Ca B-1/2

Date, Issued by, Sheet, Head of Certification Body
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle

i.A. W. Z.



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-01

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Type <i>Typ</i>	Technical Data <i>Technische Daten</i>	Remarks <i>Bemerkungen</i>
5553	Nominal diameter: DN 15 Ambient temperature range: -40...+60 °C Max. operating pressure: 500 mbar	
Hints of Utilization / Remarks <i>Verwendungshinweise / Bemerkungen</i>		
connection on the outlet side: external thread R 1/2 according to DIN EN 10226-1		

DVGW