



Österreichische Vereinigung für das Gas- und Wasserfach
A-1010 Wien, Schubertling 14
Telefon: +43 / 1 / 513 15 88-0* / Telefax: +43 / 1 / 513 15 88-25
E-Mail: office@ovgw.at / Internet: www.ovgw.at
Akkreditiert durch das Bundesministerium
für Arbeit und Wirtschaft



ÖVGW-Zertifikat

über die Verleihung des Rechtes
zur Führung der ÖVGW-Qualitätsmarke Wasser

Registrierungsnummer

W 1.690

Geltungsdauer

bis Ende Dezember 2026

Inhaber

**Aalberts Integrated Piping
Systems Ltd.**
St. Catherines Avenue
DN4 8DF Doncaster
GROßBRITANNIEN

◆ Vertrieb in Österreich

Flamco Austria GmbH
Arlbergstraße 139
6900 Bregenz

Hersteller

Aalberts Integrated Piping Systems Ltd. / GB

Prüfungsart

Verlängerungsprüfung

Prüfbericht

TGM - VA HL 9192 vom 21. November 2023

Qualitätsstandards/Prüfrichtlinien

- QS-W 501/2 Ausgabe Mai 2020
in Verbindung mit der ÖNORM EN 1213,
ÖNORM EN 13959, DIN 3502 und
DVGW W 570-1
- QS-W 100 Ausgabe November 2022
- QS-W 200 Ausgabe Mai 2020

Produkt

Armaturen in der Trinkwasserversorgung –
Gebäudearmaturen
(Schrägsitzventile in Durchgangsform und
Schrägsitzventile in Durchgangsform als
Rückflussverhinderer)

Type	Nennweite (DN)
140x	15, 20, 25, 32, 40, 50
14x.10	15, 20, 25, 32, 40, 50
150x	15, 20, 25, 32, 40, 50
150x.10	15, 20, 25, 32, 40, 50
1611.70	1x ⁵ / ₄ , 5/4x ⁵ / ₄
1611.71	5/4x1, 5/4x ⁵ / ₄
1614.70	5/4x1
1614.71	1x ⁵ / ₄
1614.74	1x ⁵ / ₄

Kundenspezifische Ausführung = mit anderer
Verpackung und gegebenenfalls andere
Aufkleber, Modellnummer gefolgt von
Kundenkennzeichnung (z.B. DIT, CPT, OPT)

mit folgenden Registrierungsmerkmalen:

- Nenndruck: PN 10
- Art der Betätigung: manuell
- Anschlussart: Rp - zylindrisches
Innengewinde
- Material (Gehäuse): CW617
- Betriebstemperatur: bis 30°C
- Rückflussverhinderer: Familie E, Typ A

Die Verleihung erfolgt unter Zugrundelegung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen GW 30 ÖVGW-Qualitätsmarke
Produkte Gas & Wasser „Voraussetzungen für die Zuerkennung der ÖVGW-Qualitätsmarke für Produkte der Gas- und
Wasserversorgung.“

Wien, am 22. Dezember 2023

Dipl.-Ing. (FH) Alexander Schwanzer
Leiter der ÖVGW-Zertifizierungsstelle